

पत्र
5/2/14

सहायक
(कार्यालय)

सहायक
न्यायाधीश

5/2/14

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
जौनपुर

पत्रांक 317/1सी
सेवा में,

दिनांक 03/02/14

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल,
वाराणसी।

विषय :- भुकम्प रोधी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
संदर्भ :- आपका पत्रांक एन0ओ0सी0/2122-25/2013-14 दि0 24.12.2014

आपके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में चन्द्रभान इण्टरनेशनल एकेडमी त्रिलोचन बाजार, जौनपुर के विद्यालय भवन की जांच कर निर्धारित 22 बिन्दुओं की जांच आख्या/प्रमाण-पत्र अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- जांच आख्या/प्रमाण पत्र।

03.02.14
सहायक अभियन्ता
Assistant Engineer
P.D. जौनपुर.
Jaunpur दिनांक:-

पत्रांक :- /

प्रतिलिपि :- प्रबन्धक चन्द्रभान इण्टरनेशनल एकेडमी त्रिलोचन बाजार, जौनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक :- जांच आख्या/प्रमाण पत्र।

Principal

सहायक अभियन्ता
प्रा0खं0, लो0नि0वि0
जौनपुर

Principal
Chandrabhan International Academy
Trilochan Bazar, Jaunpur (U.P.)

Manager
Chandrabhan International Academy
Trilochan Bazar, Jaunpur (U.P.)

भवन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

पत्रांक 317/ 1^{री}


दिनांक 03/02/14 का संलग्नक

प्रमाणित किया जाता है कि चन्द्रभान इण्टरनेशनल एकेडमी त्रिलोचन बाजार, जौनपुर भवन के संलग्नक फोटोग्राफ के अनुसार वर्तमान में निर्मित कक्ष नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के प्राविधानिक सुरक्षा भूकम्परोधी मानक के अनुसार है।

~~03.02.14~~
03.02.14
सहायक अभियन्ता
आर.बी.ए. इंजीनियरिंग
P.D. जौनपुर
Jaunpur

Spring


Principal
Chandrabhan International Academy
Trilochan Bazar, Jaunpur (U.P.)


Manager
Chandrabhan International Academy
Trilochan Bazar, Jaunpur (U.P.)

विद्यालय का नाम - चन्द्रभान इण्टरनेशनल एकेडमी, त्रिलोचन बाजार, जौनपुर

पत्रांक- 317/1सी


दि 3/02/19

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट


सी0बी0एस0ई0 / आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	yes
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	—
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	yes
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000वर्गमी0) है?	11000वर्गमी0
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	yes
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	yes, No
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	yes
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी0 है?	yes
9.	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	yes
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	yes
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	No
12.	क्या कक्ष की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	yes, 4.00m
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	6.00m yes.
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	yes
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	yes
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी ऊँचाई 2.0 मी0) है?	yes (1.0x2.0m)
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	yes
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0, ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	1800mm 300mm 150mm yes



Principal
Chandrabhan International Academy
Trilochan Bazar, Jaunpur (U.P.)



Manager
Chandrabhan International Academy
Trilochan Bazar, Jaunpur (U.P.)

19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	yes
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	yes
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	yes
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	yes


 02.02.14
 Assistant Engineer
 P.D. & W.D.
 Jaunpur

String


 Principal
 Chandrabhan International Academy
 Trilochan Bazar, Jaunpur (U.P.)


 Manager
 Chandrabhan International Academy
 Trilochan Bazar, Jaunpur (U.P.)